ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0020R/20

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI FALCHETTI SRL

PROVE ESEGUITE:

Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,74 m
Superficie totale: 1,95 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

CELIA 68

VALORE CONSEGUITO:

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: Rw 42 (-3;-7) dB

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0020R/20 del 04/09/2020 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo

Correggio, 04/09/2020

CONSORZIO
LEGNO*LEGNO*

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0018R/20

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI FALCHETTI SRL

PROVE ESEGUITE:

Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,74 m
Superficie totale: 1,95 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

CELIA 68

VALORE CONSEGUITO:

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: Rw 43 (-2;-5) dB

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0018R/20 del 03/08/2020 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo

Correggio, 03/08/2020

CONSORZIO
LEGNO*LEGNO*

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0019R/20

Rilasciato alla ditta:

SERRAMENTI FALCHETTI SRL

PROVE ESEGUITE:

Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,74 m
Superficie totale: 1,95 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

CELIA 80

VALORE CONSEGUITO:

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: Rw 45 (-2;-6) dB

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0019R/20 del 03/08/2020 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo

Correggio, 03/08/2020

CONSORZIO
LEGNO*LEGNO*